



Reconnaissance AEAI N° 12505

Titulaire

Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Fabricant

Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

HILTI CP 620 KOMBI NBB STAHLROHRE

Description

Obturation combinée (400x600mm) en mousse anti-feu CP 620 pour tuyaux en acier (RF1), Emax=159mm, isolation ROCKWOOL (E=40mm, L=500mm) des deux côtés, paroi (Emin=100mm), plafond (Emin.=150mm), avec doublage, E obturation=(min.200mm)

Utilisation

Surface testée dans paroi et plafond=0.24m2

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '21001270-2' (24.01.2001), Rapport d'essai '21001507-2' (15.02.2001); MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3064/0548' (13.12.1999)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

02.03.2023

Remplace l'attestation du

15.09.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg