



Reconnaissance AEAi N° 12585

Titulaire

Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Fabricant

Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

HILTI CP 644 IN HILTI CP 620 KOMBI

Description

Obturation combinée (400x600mm, E=200mm), en mousse anti-feu CP 620, manchette en acier avec produit foisonnant HILTI CP 64, pour conduites thermoplastiques, montage paroi: des deux côtés, plafond: dessous

Utilisation

Surface testée dans paroi et plafond=0.24m2

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '21001270-2' (24.01.2001), Rapport d'essai '21001507-2' (15.02.2001), Expertise '21001735' (02.05.2001); MPA, Braunschweig: Courrier '050/00-PK-3755/4430' (01.11.2000), Expertise '3301/4263' (16.09.2003)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu v. annexe

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

02.03.2023

Remplace l'attestation du

15.09.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg



Système d'obturation pour conduites thermoplastiques, valeurs en mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PVC	32-110	1.8-12.3	100	150	-
S 90	PE-HD	32-110	1.8-10	100	150	-

Légende:

F = Résistance au feu

M = Matériau conduite

D1= Epaisseur extérieure de la conduite

d = Epaisseur de paroi de la conduite

W = Montage dans paroi, épaisseur min.

D2= Montage dans plafond, épaisseur min.

m = Fermeture mécanique auxiliaire