



Reconnaissance AEAJ N° 12504

Titulaire
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Fabricant
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Groupe 223 - Obturations/passages

Produit HILTI CP 620 KOMBI KABEL

Description Obturation combinée (400x600mm) en mousse anti-feu CP 620 pour câbles, paroi (E_{min}=100mm), plafond (E_{min}=150mm) avec doublage, E obturation=(min.200mm), renflement à la sortie des câbles (2x25mm)

Utilisation Surface testée dans paroi et plafond=0.24m²

Documentation MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '21001270-1' (24.10.2000), Rapport d'essai '21001507-1' (15.02.2001), Rapport d'essai '21001270-2' (24.01.2001), Rapport d'essai '21001507-2' (15.02.2001)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 02.03.2023

Remplace l'attestation du 15.09.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg