



VKF Anerkennung Nr. 25050

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen
Produkt HILTI BRANDSCHUTZSTOPFEN CFS-PL

Beschreibung Kabelabschottung aus Brandschutzstopfen CFS-PL (Dmax=250mm),
in Wand=100mm, in Decke=150mm

Anwendung

Unterlagen MFPA, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.2/11-004-7' (27.06.2012), Prüfbericht 'PB 3.2/11-004-8'
(11.07.2012), Prüfbericht 'PB 3.2/11-004-6' (27.06.2012)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 18.12.2019
Ersetzt Dokument vom 12.02.2014

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo