



VKF Anerkennung Nr. 12900

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt HILTI CP 673 KOMBI STAHLROHRE

Beschreibung Kombi-Abschottung für Stahlrohre $D_{max}=114.3mm$, aus Mineralfaserplatten ($D=60mm$, $RD=150kg/m^3$) oder PAROC PYROTECH SLAB 160 ($D=60mm$, $RD=160kg/m^3$), beidseitig isoliert mit Mineralfasermatten ($D=40mm$, $RD=50kg/m^3$, $L=400mm$), in Wand= $100mm$

Anwendung geprüfte Fläche in Wand= $0.28m^2$

Unterlagen MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21002029' (06.09.2001), Schreiben '-' (25.10.2001), Prüfbericht '210003443' (20.02.2004), Gutachten '210003443' (24.02.2004); IBS, Linz: Gutachten '05101704' (24.11.2005); MPA NRW, Erwitte: Schreiben '-' (05.11.2010)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 02.03.2023
Ersetzt Dokument vom 24.12.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg