



## Reconnaissance AEAI N° 12900

**Titulaire**

Hilti (Schweiz) AG  
Soodstrasse 61  
8134 Adliswil  
Schweiz

**Fabricant**

Hilti AG  
9494 Schaan  
Liechtenstein

**Groupe**

223 - Obturations/passages

**Produit**

HILTI CP 673 KOMBI STAHLROHRE

**Description**

Obturation combinée pour tuyaux d'acier Emax=114.3mm, plaques de fibres minérales (E=60mm, PS=150kg/m<sup>3</sup>) ou PAROC PYROTECH SLAB 160 (E=60mm, PS=160kg/m<sup>3</sup>), isolation en nattes de fibres minérales (E=40mm, PS=50kg/m<sup>3</sup>, L=400 mm) des deux côtés, dans paroi=100mm

**Utilisation**

surface testée dans paroi=0.28m<sup>2</sup>

**Documentation**

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '21002029' (06.09.2001), Courrier '-' (25.10.2001), Rapport d'essai '210003443' (20.02.2004), Expertise '210003443' (24.02.2004); IBS, Linz: Expertise '05101704' (24.11.2005); MPA NRW, Erwitte: Courrier '-' (05.11.2010)

**Conditions d'essai**

AEAI

**Appréciation**

Classe de résistance au feu S 60

**Durée de validité**

31.12.2027

**Date d'édition**

02.03.2023

**Remplace l'attestation du**

24.12.2022

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg