



## VKF Anerkennung Nr. 12966

**Inhaber /-in**  
Hilti (Schweiz) AG  
Soodstrasse 61  
8134 Adliswil  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Hilti AG  
9494 Schaan  
Liechtenstein

**Gruppe** 223 - Abschottungen/Durchführungen  
**Produkt** HILTI CP 673 KOMBI THERMOPLASTROHRE

**Beschreibung** Kombi-Abschottung für Thermoplastleitungen aus Mineralfaserplatte (D=60mm, RD=150kg/m<sup>3</sup>) oder PAROC PYROTECH SLAB 160 (D=60mm, RD=160kg/m<sup>3</sup>), Blechmanschette CP 644 mit aufquellender Einlage, Montage Wand: beidseitig

**Anwendung** geprüfte Fläche in Wand=0.28m<sup>2</sup>

**Unterlagen** MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21002029' (06.09.2001), Gutachten '-' (18.10.2001), Schreiben '-' (25.10.2001); MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3154/1514' (29.07.1994), Prüfbericht '3155/1524' (29.07.1994), Prüfbericht '3890/4264' (15.11.1994); MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210003443' (20.02.2004), Gutachten '210003443' (24.02.2004); IBS, Linz: Gutachten '05101704' (24.11.2005); MPA NRW, Erwitte: Schreiben '-' (05.11.2010)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 02.03.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 24.12.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 12966**

**Inhaber /-in:** Hilti (Schweiz) AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2027

**Ausstellungsdatum:** 02.03.2023

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 60	PVC-U	32-110	1.8-12.3	100	-	-
S 60	PE-HD	32-110	1.8-12.3	100	-	-
S 60	PB	32-110	4.6-10.0	100	-	-
S 60	Friaphon	78-110	4.9-6.3	100	-	-
S 60	PP*	78-110	4.5-5.3	100	-	-
S 60	PVC**	108	4.0	100	-	-

PP\*: Mineralverstärkte Rohre

PVC\*\*: PVC plus 2 Kabel (Rohrpost)

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe