



VKF Anerkennung Nr. 9001

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt HILTI CP 636 BRANDSCHUTZMÖRTEL

Beschreibung Kabelabschottung aus Brandschutzmörtel HILTI CP 636 (100mm, 1000kg/m³) und Brandschutzmasse HILTI CP 611 A, in Wand=120mm

Anwendung Geprüfte Fläche in Wand=0,36m²

Unterlagen Warrington Fire, London: Prüfbericht 'Nr. 62305B' (22.09.1994)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 21.12.2022
Ersetzt Dokument vom 11.11.2015

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler