



VKF Anerkennung Nr. 12534

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen
Produkt HILTI CP 620 KOMBI NBB KUPFERROHRE

Beschreibung Kombi-Abschottung (400x600mm) aus Brandschutzschaum CP 620 für Kupferrohre (RF1) Dmax=88.9mm, beidseitig isoliert mit ROCKWOOL (D=40mm), Wand (Dmin=100mm), Decke (Dmin=150mm), mit Aufdoppelung, D Schott=(min. 200mm)

Anwendung Geprüfte Fläche in Wand und Decke=0.24m²

Unterlagen MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '21001270-2' (24.01.2001), Prüfbericht '21001507-2' (15.02.2001); MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3064/0548' (13.12.1999)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 02.03.2023
Ersetzt Dokument vom 15.09.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg