



VKF Anerkennung Nr. 12504

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt HILTI CP 620 KOMBI KABEL

Beschreibung Kombi-Abschottung (400x600mm) für Kabel aus Brandschutzschaum CP 620, Wand (Dmin=100mm), Decke (Dmin=150mm) mit Aufdoppelung, D Schott=(min.200mm), Kabelaustritt mit Wulst (2x25mm)

Anwendung Geprüfte Fläche in Wand und Decke=0.24m²

Unterlagen MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '21001270-1' (24.10.2000), Prüfbericht '21001507-1' (15.02.2001), Prüfbericht '21001270-2' (24.01.2001), Prüfbericht '21001507-2' (15.02.2001)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 02.03.2023
Ersetzt Dokument vom 15.09.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg