



## VKF Anerkennung Nr. 12505

**Inhaber /-in**  
Hilti (Schweiz) AG  
Soodstrasse 61  
8134 Adliswil  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Hilti AG  
9494 Schaan  
Liechtenstein

**Gruppe** 223 - Abschottungen/Durchführungen  
**Produkt** HILTI CP 620 KOMBI NBB STAHLROHRE

**Beschreibung** Kombi-Abschottung (400x600mm) aus Brandschutzschaum CP 620 für Stahlrohre (RF1), Dmax=159mm, beidseitig isoliert mit ROCKWOOL (D=40mm, L=500mm), Wand (Dmin=100 mm), Decke (Dmin=150mm), mit Aufdoppelung, D Schott=(min.200mm)

**Anwendung** Geprüfte Fläche in Wand und Decke=0.24m<sup>2</sup>

**Unterlagen** MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21001270-2' (24.01.2001), Prüfbericht '21001507-2' (15.02.2001); MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3064/0548' (13.12.1999)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse S 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 02.03.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 15.09.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg