



VKF Anerkennung Nr. 12585

Inhaber /-in

Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in

Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

HILTI CP 644 IN HILTI CP 620 KOMBI

Beschreibung

Kombi-Abschottung (400x600mm, D=200mm) aus Brandschutzschaum CP 620, Blechmanschette mit aufquellender Einlage HILTI CP 64 zur Abschottung von Thermoplastleitungen, Montage Wand beidseitig, Decke unterseitig

Anwendung

Geprüfte Fläche in Wand und Decke=0.24m²

Unterlagen

MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '21001270-2' (24.01.2001), Prüfbericht '21001507-2' (15.02.2001), Gutachten '21001735' (02.05.2001); MPA, Braunschweig: Schreiben '050/00-PK-3755/4430' (01.11.2000), Gutachten '3301/4263' (16.09.2003)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

02.03.2023

Ersetzt Dokument vom

15.09.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 12585

Inhaber /-in: Hilti (Schweiz) AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2026

Ausstelldatum: 02.03.2023

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PVC	32-110	1.8-12.3	100	150	-
S 90	PE-HD	32-110	1.8-10	100	150	-

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe