



VKF Anerkennung Nr. 25032

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt HILTI BRANDSCHUTZSTEIN CFS-BL-P

Beschreibung Kombi-Abschottung für Thermoplastrohre aus Brandschutzsteinen HILTI CFS-BL-P (L=130mm), in Wand=75mm, in Decke=150mm, Wand: Aufdoppelung=130mm

Anwendung Geprüfte Fläche in Wand=1,0m²
Geprüfte Fläche in Decke=0,7m²

Unterlagen MFPA, Leipzig: Prüfbericht '3.2-11/003-1' (17.01.2012), Prüfbericht '3.2/11-003-2' (17.01.2012), Prüfbericht '3.2/11-003-3' (17.01.2012), Prüfbericht '3.2/11-003-4' (27.01.2012)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 04.07.2024
Ersetzt Dokument vom 18.12.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
EI 30	PVC-U	50-75	1,8-8,4	75	150	
EI 30	PVC-U	>75-110	2,7-12,3*	75	150	
EI 30	PE	50	2,9-4,6	75	-	
EI 30	PE	50-75	2,9-6,8	-	150	
EI 30	PE	>75-110	2,2-10,0*	-	150	
EI 30	PE	>75-110	3,0-10,0*	75	-	
EI 30	Valsir Tri Plus	40	1,8	75	150	
EI 30	Valsir Tri Plus	>40-110	2,6-3,4*	75	150	
EI 30	Rehau Raupiano Plus	50	1,8	75	-	
EI 30	Rehau Raupiano Plus	50-75	1,8-1,9	-	150	
EI 30	Rehau Raupiano Plus	>50-110	1,9-2,7*	75	-	
EI 30	Rehau Raupiano Plus	>75-110	2,2-2,7*	-	150	
EI 30	PVDF SYGEF	50	3,0	75	-	
EI 30	PVDF SYGEF	50-75	3,0-3,6	-	150	
EI 30	Wavin	50	1,8	75	-	
EI 30	Wavin	>50-110	2,3-3,4*	75	-	
EI 30	Wavin	50-75	1,8-2,3	-	150	
EI 30	Wavin	>75-110	2,8-3,4*	-	150	
EI 30	Geberit Silent PP	50-75	1,8-2,4	75	150	
EI 30	Geberit Silent PP	50-110	1,8-3,4*	75	-	
EI 30	Geberit Silent PP	>75-110	2,9-3,4*	75	150	
EI 30	Poloplast Polo-Kal-NG	50	2,0	75	-	
EI 30	Poloplast Polo-Kal-NG	50-75	2,0-2,6	-	150	
EI 30	Poloplast Polo-Kal-NG	>75-110	2,6-3,4	75	-	
EI 30	Poloplast Polo-Kal-NG	>75-110	3,0-3,4*	-	150	
EI 30	Poloplast Polo-Kal 3S	75-110	3,8-4,8*	75	150	



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 25032

Inhaber /-in: Hilti (Schweiz) AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 04.07.2024

Legende:

*CFS-Brandschutzband CFS-B, 2-lagig, L=625mm

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe