



VKF Anerkennung Nr. 25051

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt HILTI BRANDSCHUTZSTEIN CFS-BL P

Beschreibung Kombi-Abschottung für Kabel aus Brandschutzsteinen HILTI CFS-BL P (L=130mm),
in Wand=100mm, in Decke=150mm, Wand: Aufdoppelung/Rahmen=125/130mm

Anwendung Geprüfte Fläche in Wand=1,0m²
Geprüfte Fläche in Decke=0,7m²

Unterlagen MFPA, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.2/11-002-6' (13.08.2012), Prüfbericht 'PB 3.2/11-004-9'
(03.08.2012)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 04.07.2024
Ersetzt Dokument vom 18.12.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler