



VKF Anerkennung Nr. 25045

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt HILTI BRANDSCHUTZSTEIN CFS-BL-P

Beschreibung Kombiabschottung für Stahlrohre aus Brandschutzsteinen HILTI CFS-BL-P (L=130mm), in Wand=75mm, in Decke=150mm, Wand: Aufdoppelung=130mm

Anwendung Geprüfte Fläche in Wand=1,0m²
Geprüfte Fläche in Decke=0,7m²

Unterlagen MFPA, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.2/11-003-1' (17.01.2012), Prüfbericht 'PB 3.2/11-003-2' (17.01.2012), Prüfbericht 'PB 3.2/11-003-3' (17.01.2012), Prüfbericht 'PB-3.2-11-003-4' (27.01.2012)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 04.07.2024
Ersetzt Dokument vom 18.12.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen


Marcel Donzé


Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzbüchern

VKG Anerkennung Nr. 25045

Inhaber /-in: Hilti (Schweiz) AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 04.07.2024

Rohrabschottung für Stahlleitungen, Masseinheit in mm

| F | D1 | WR | WI | LI | W | D2 |
|-------------------------|----|-----|----|----|----|-----|
| Stahl/ Edelstahl | | | | | | |
| S 30 | 28 | 1,2 | - | - | 75 | 150 |
| S 30 | 63 | 2,9 | - | - | 75 | 150 |

Legende

F = Feuerwiderstand

D1= Rohrdurchmesser aussen

WR= Wandstärke Rohr

WI= Wandstärke Isolierung

LI = Länge Isolierung min.

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.