



## VKF Anerkennung Nr. 24897

**Inhaber /-in**  
Hilti (Schweiz) AG  
Soodstrasse 61  
8134 Adliswil  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Hilti AG  
9494 Schaan  
Liechtenstein

**Gruppe** 223 - Abschottungen/Durchführungen

**Produkt** HILTI BRANDSCHUTZSTEIN CFS-BL P

**Beschreibung** Kombiabschottung für Kabel aus Brandschutzsteinen HILTI CFS-BL P (L=200mm),  
in Wand=100mm, in Decke=150mm mit Aufdoppelung auf 200mm

**Anwendung** Geprüfte Fläche in Wand=1,0m<sup>2</sup>  
Geprüfte Fläche in Decke=0,7m<sup>2</sup>

**Unterlagen** MFPA, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.2/11-002-1' (13.12.2011), Prüfbericht 'PB 3.2/11-002-2'  
(13.12.2011), Prüfbericht 'PB 3.2/11-002-3' (13.12.2011), Prüfbericht 'PB 3.2/11-004-5'  
(13.12.2011), Prüfbericht 'PB 3.2/11-002-4' (13.12.2011), Prüfbericht 'PB 3.2/11-002-5'  
(13.12.2011), Prüfbericht 'PB 3.2/11-286-1' (29.02.2012)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse S 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 02.11.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 13.09.2018

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler