



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 14160

Inhaber /-in

Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in

Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

HILTI CP 673 KABELABSCHOTTUNG

Beschreibung

Kabelabschottung aus Steinwollplatte ROCKWOOL (D=60mm, RD=150kg/m³) oder PAROC PYROTECH SLAB 160 (D=60mm, RD=160kg/m³) oder FLUMROC MEGA (D=60mm, PS=160kg/m³), Hohlräume mit CP 673 verspachtelt, Aussenflächen, Kabel und Pritschen mit CP 673 beschichtet (D_{min}=0,7mm, L=200mm), in Wand=150mm

Anwendung

geprüfte Fläche in Wand=0,49m²

Unterlagen

MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '210002798-02' (26.11.2002), Gutachten '-' (05.11.2010); IBS, Linz: Gutachten '05101704' (24.11.2005)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse S 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

04.07.2024

Ersetzt Dokument vom

04.09.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler