



VKF Anerkennung Nr. 14214

Inhaber /-in
Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in
Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt HILTI CP 673 KOMBI KABEL

Beschreibung Kombi-Abschottung für Kabel aus Mineraldämmplatten ROCKWOOL CONLIT 150 (D=2x50mm, RD=150kg/m³) oder PAROC PYROTECH SLAB 160 (D=2x50mm oder D=2x60mm, RD=160kg/m³) oder PAROC PYROTECH SLAB 140 (D=2x50mm oder D=2x60mm, RD=140kg/m³) oder FLUMROC MEGA (D=60mm, RD=160kg/m³), Außenflächen, Kabel und Pritschen beidseitig mit HILTI CP 673 beschichtet (0,7mm, L=150mm), in Wand=100mm, in Decke=150mm

Anwendung geprüfte Fläche in Wand=2,4m²
geprüfte Fläche in Decke=2,0m²

Unterlagen MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210002935' (27.01.2003), Gutachten '-' (05.11.2010), Gutachten '210006242' (02.07.2012); IBS, Linz: Gutachten '05101704' (24.11.2005)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 04.07.2024
Ersetzt Dokument vom 04.09.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler