



VKF Anerkennung Nr. 14448

Inhaber /-in

Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Hersteller /-in

Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

HILTI BRANDSCHUTZBAND CP 648-S

Beschreibung

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus HILTI Brandschutzband CP 648, zwischen Kernbohrung und Rohr eingeschoben, Hohlräume mit Steinwolle und Fugen mit HILTI CP 606 verschlossen, Montage Wand beidseitig, Decke unterseitig

Anwendung**Unterlagen**

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3827/0712' (11.07.2003), Prüfbericht '3203/4472' (15.07.2003)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

04.07.2024

Ersetzt Dokument vom

04.09.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PE-HD	50-110	1.8-10	100	-	-
S 90	PVC-U	50-110	1.8-12.3	100	-	-
S 90	PE-HD	110-160	2.7-14.6	150	-	-
S 90	PVC-U	110-160	2.2-11.9	150	-	-
S 90	PVC-U	110	12.3	150	-	-
S 90	PE-HD	50-160	1.8-14.6	-	150	-
S 90	PVC-U	50-110	1.8-12.3	-	150	-
S 90	PVC-U	110-160	2.2-11.9	-	150	-

Legende

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe