



## VKF Anerkennung Nr. 9526

**Inhaber /-in**

Hilti (Schweiz) AG  
Soodstrasse 61  
8134 Adliswil  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Hilti AG  
9494 Schaan  
Liechtenstein

**Gruppe**

223 - Abschottungen/Durchführungen

**Produkt**

HILTI CABLE TRANSIT CFS-T RR PLUG SEAL

**Beschreibung**

Kabelabschottung aus rundem Schottrahmen und Dichtungselementen aus Kunstgummi-Modulen (60mm, 5.3) mit Pressplatte, in Wand=200mm

**Anwendung****Unterlagen**

WFRC, Warrington: Prüfbericht '64623/A' (17.07.1995), Schreiben '64623/B' (17.07.1995)

**Prüfbestimmungen**

VKF

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse S 90

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

**Ausstellungsdatum**

21.12.2023

**Ersetzt Dokument vom**

06.03.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler