



Reconnaissance AEA I N° 9000

Titulaire

Hilti (Schweiz) AG
Kalchbühlstrasse 22
8038 Zürich
Suisse

Fabricant

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

HILTI MORTIER COUPE-FEU CP 636

Description

Obturation pour câbles, mortier coupe-feu HILTI CP 636 (E=150mm, 1000kg/m³), dans
paroi et plafond=150mm

Utilisation

surface testée dans paroi=2,4m²
surface testée dans plafond=0,6m²

Documentation

Warrington Fire, Surrey: Rapport d'essai 'Nr. 62320' (21.09.1994), Rapport d'essai 'Nr.
62305A' (22.09.1994)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Résistance au feu S 90

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

27.02.2026

Remplace l'attestation du

21.12.2022

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

