



VKF Anerkennung Nr. 9000

Inhaber /-in

Hilti (Schweiz) AG
Kalchbühlstrasse 22
8038 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in**Gruppe**

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

HILTI CP 636 BRANDSCHUTZMÖRTEL

Beschreibung

Kabelabschottung aus Brandschutzmörtel HILTI CP 636 (D=150mm, 1000kg/m³), in Wand
und Decke=150mm

Anwendung

geprüfte Fläche in Wand=2,4m²
geprüfte Fläche in Decke=0,6m²

Unterlagen

Warrington Fire, Surrey: Prüfbericht 'Nr. 62320' (21.09.1994), Prüfbericht 'Nr. 62305A'
(22.09.1994)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstand S 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

27.02.2026

Ersetzt Dokument vom

21.12.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

