



Reconnaissance AEAi N° 9001

Titulaire

Hilti (Schweiz) AG
Kalchbühlstrasse 22
8038 Zürich
Suisse

Fabricant

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

HILTI MORTIER COUPE-FEU CP 636

Description

Obturation pour câbles, mortier coupe-feu HILTI CP 636 (E=100mm, PS=1000kg/m³) et
masse coupe-feu HILTI CP 611 A, dans paroi=120mm

Utilisation

Surface testée dans paroi=0,36m²

Documentation

Warrington Fire, Surrey: Rapport d'essai 'Nr. 62305B' (22.09.1994)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Résistance au feu S 90

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

27.02.2026

Remplace l'attestation du

21.12.2022

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

