



VKF Anerkennung Nr. 9001

Inhaber /-in

Hilti (Schweiz) AG
Kalchbühlstrasse 22
8038 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in**Gruppe**

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

HILTI CP 636 BRANDSCHUTZMÖRTEL

Beschreibung

Kabelabschottung aus Brandschutzmörtel HILTI CP 636 (D=100mm, RD=1000kg/m³) und
Brandschutzmasse HILTI CP 611 A, in Wand=120mm

Anwendung

Geprüfte Fläche in Wand=0,36m²

Unterlagen

Warrington Fire, Surrey: Prüfbericht 'Nr. 62305B' (22.09.1994)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstand S 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

27.02.2026

Ersetzt Dokument vom

21.12.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

