



Reconnaissance AEA I N° 24897

Titulaire

Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Fabricant

Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

HILTI BLOC COUPE-FEU CFS-BL P

Description

Obturation combinée pour câbles, blocs coupe-feu HILTI CFS-BL P (L=200mm),
dans paroi=100mm, dans plafond=150mm, avec doublage à 200mm

Utilisation

Surface testée dans paroi=1,0m²
Surface testée dans plafond=0,7m²

Documentation

MFPA, Leipzig: Rapport d'essai 'PB 3.2/11-002-1' (13.12.2011), Rapport d'essai 'PB 3.2/11-002-2' (13.12.2011), Rapport d'essai 'PB 3.2/11-002-3' (13.12.2011), Rapport d'essai 'PB 3.2/11-004-5' (13.12.2011), Rapport d'essai 'PB 3.2/11-002-4' (13.12.2011), Rapport d'essai 'PB 3.2/11-002-5' (13.12.2011), Rapport d'essai 'PB 3.2/11-286-1' (29.02.2012)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.11.2023

Remplace l'attestation du

13.09.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler