



Reconnaissance AEAi N° 14160

Titulaire

Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Fabricant

Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

HILTI CP 673 OBTURATION POUR CABLES

Description

Obturation pour câbles, plaque de laine de roche ROCKWOOL (E=60mm, PS=150kg/m³) ou PAROC PYROTECH SLAB 160 (E=60mm, PS=160kg/m³) ou FLUMROC MEGA (E=60mm, PS=160kg/m³), espaces vides mastiqués avec CP 673, surfaces extérieures, câbles et passages enduits de CP 673 (E_{min}=0,7mm, L=200mm), dans paroi=150mm

Utilisation

surface testée dans paroi=0,49m²

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210002798-02' (26.11.2002), Expertise '-' (05.11.2010);
IBS, Linz: Expertise '05101704' (24.11.2005)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 60

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

04.07.2024

Remplace l'attestation du

04.09.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler