



Reconnaissance AEAi N° 14214

Titulaire

Hilti (Schweiz) AG
Soodstrasse 61
8134 Adliswil
Schweiz

Fabricant

Hilti AG
9494 Schaan
Liechtenstein

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

HILTI CP 673 COMBI CABLE

Description

Obturation combinée pour câbles, plaques de fibres minérales ROCKWOOL CONLIT 150 (E=2x50mm, PS=150kg/m³) ou PAROC PYROTECH SLAB 160 (E=2x50mm ou E=2x60mm, PS=160kg/m³) ou PAROC PYROTECH SLAB 140 (E=2x50mm ou E=2x60mm, PS=140kg/m³) ou FLUMROC MEGA (E=60mm, PS=160kg/m³), surfaces extérieures, câbles et passages enduits de HILTI CP 673 (0,7mm, L=150mm) des deux côtés, dans paroi=100mm, dans plafond=150mm

Utilisation

surface testée dans paroi=2,4m²
surface testée dans plafond=2,0m²

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210002935' (27.01.2003), Expertise '-' (05.11.2010), Expertise '210006242' (02.07.2012); IBS, Linz: Expertise '05101704' (24.11.2005)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

04.07.2024

Remplace l'attestation du

04.09.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler