

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 (Règlement sur les produits de construction)

Mastic coupe-feu intumescent Hilti CFS-IS

N° Hilti CFS-IS

1. Code d'identification unique du produit type :

Mastic coupe-feu intumescent Hilti CFS-IS

2. Usage prévu :

Produit coupe-feu et de calfeutrement pour joints et passages, voir l'ETE-10/0406 (10.05.2021)

Passages de câbles Passages de tuyauteries	Câbles, faisceaux de câbles, conduits et faisceaux de conduits, tubes métalliques isolés, tubes composites isolés et non isolés, tubes en plastique non isolés
---	--

3. Fabricant :

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principauté du Liechtenstein

4. Système d'EVCP :

Système 1

5. Document d'évaluation européen :

DEE 350454-00-1104 « Produit coupe-feu et de calfeutrement pour joints et passages »

Évaluation technique européenne :

ETE-10/0406 (10.05.2021)

Organisme d'évaluation technique :

ÖIB Austrian Institute of Construction Engineering

Organisme(s) notifié(s) :

MPA Braunschweig, n° 0761

6. Performances déclarées :

Exigence fondamentale	Performances déclarées	Spécification technique / méthode de vérification harmonisées
Réaction au feu	Classe E	FR 13501-1
Résistance au feu	Voir l'ETE-10/0406 (10.05.2021)	FR 13501-2
Teneur, émission et/ou dégagement de substances dangereuses		EN 16516
Perméabilité à l'air		EN 1026
Isolation contre les bruits aériens		FR ISO 10140-1, FR ISO 10140-2, FR ISO 717-1
Durabilité et fonctionnalité	Type Y ₂	DEE 350454-00-1104

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le compte du fabricant par :

Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation